



Zertifikat

über die Übereinstimmung mit Schutzklasse 3 nach ZVEI Merkblatt RWA-Aktuell 3 an Lamellenfenstern

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Maschinen und Aufzüge

Der TÜV Hessen - Real Estate bescheinigt hiermit dem Hersteller

Firmenname: Hahn Lamellenfenster GmbH
Straße, Hausnummer: Hafestraße 5-7
PLZ Ort, Land: 63811 Stockstadt/Main Deutschland

die Übereinstimmung der

zum Einbau bestimmten, kraftbetätigten Hahn Lamellenfenster

mit Schutzmaßnahmen der Schutzklasse 3 nach ZVEI Merkblatt RWA-Aktuell 3. Die Lamellenfenster (Baureihe entsprechend Prüfbericht ZVEI-120049923) müssen durch eine Fachfirma montiert werden. Die Einstellung der Schließkraftbegrenzung wird durch den Hersteller vorgenommen. Die Veränderung der werksseitigen Einstellung bedarf einer Herstellerfreigabe sowie einer dokumentierten Messung des Kraftverlaufs der Klemmkraft.

Varianten: Kraftbetätigte Hahn Lamellenfenster mit den Motor-Baureihen LAH 65
Der Nachweis wurde erbracht durch eine Konformitätsprüfung

Bericht - Nr.: ZVEI-120049923 vom 09.03.2023

und ist gültig unter Beachtung der in diesem Dokument ggf. aufgeführten Bedingungen.

Dieses Zertifikat ist gültig bis zum 31.03.2028

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Frankfurt, den 10.03.2023

i.A. M. Eng. Ulrich Ganster